



SKLUZAVKA

1601/172

DOJEZDOVÝ BAZÉN

1601/163

DĚTSKÉ BROUZDALIŠTĚ

DĚTSKÝ BAZÉN
9 x 6 m

HLOUBKA VODY
0,60 – 0,8 m

1601/134

PŘÍVOD PLYNNÉHO CHLORU PRO DĚTSKÝ BAZÉN
VEDENO V ZEMI, V BETONOVÉM KABELOVÉM ŽLABU
L=cca50m VE SPÁDU DO STROJOVNY DB
POTRUBÍ BEZE SPOJŮ (HADIČKA PE 12/16, L=100m)
JE ULOŽENO V OCHRANNÉ TRUBCE PE Ø40
– HLOUBKA ULOŽENÍ cca 50cm POD TERÉNEM

OKRUH DOHŘEVU BAZÉNOVÉ VODY, PVC-U 63x3

PŘÍVOD ELEKTRO PRO DĚTSKÝ BAZÉN

PŘÍVOD PLNÍCI A DOPOUŠTĚCI VODY DO
DĚTSKÉHO BAZÉNU, PE100, SDR17, PN10, 32x1,9

TRAVNATÁ PLOCHA

DLAŽBĚNÁ PLOCHA

DŘEVĚNÝ PŘÍSTŘEŠEK

1601/165

OBČERSTVENÍ

1601/166

STAVAJÍCÍ CHLOROVNA
» NÁPOJENO NA STAVAJÍCÍ
ROZVODY A ZABÍZENÍ

STAVAJÍCÍ PŘÍPOJKA
VODY » NÁPOJENÍ VODY
PRO DĚTSKÝ BAZÉN

STAVAJÍCÍ ELEKTROROZVADOVATEL
» NÁPOJENÍ EL. PRO
DĚTSKÝ BAZÉN

OKRUH DOHŘEVU BAZÉNOVÉ VODY PRO DB
» NÁPOJENÍ NA SYSTÉM TEPLENÉHO ČERPADLA
» PŘÍVOD ELEKTRO DO BUDOVY NÁVRŽENÝ A
PROVEDENÝ DODAVATELSKOU ORGANIZACÍ
» STAVAJÍCÍHO TEPLENÉHO ČERPADLA

CHLOROVNA
PLAVECKÉHO
BAZÉNU

STROJOVNA

OPLOŠTĚNÍ POTRUBÍ
NA FASÁDĚ

DŘEVĚNÝ PŘÍSTŘEŠEK

1494/4

1494/1

1494/2

INVESTOR : Městský úřad Brumov-Bylnice H. Synkové 942 765 31 Brumov-Bylnice	ZAK. ČÍSLO : POR 01.02.2020		MICHAL POSPÍŠIL +420 736 680 233 IČO 65912535 DIČ CZ 74041956/8
	OBEC : BRUMOV-BYLNICE		
	DATUM : 03/2020		
765 31 Brumov-Bylnice	FORMÁT : A2		
STUPEŇ : PROJEKT	POČ. VÝKRESŮ : 6		
STAVBA : DĚTSKÝ BAZÉN, SPORTOVNÍ A REKREAČNÍ AREÁL BRUMOV-BYLNICE	Sídlo: TUJŮN 148, 751 16 TUJŮN kancelář: DENISOVA 2916/9, 750 02 PŘEHOV		
ČÁST : D.1.4. TECHNOLOGICKÁ ČÁST	Výpracoval	Michal POSPÍŠIL	
NÁZEV VÝKRESU : DĚTSKÝ BAZÉN – SITUACE TECHNOLOGICKÝCH ROZVODŮ	Autoriz. osoba	ING. ZDEŇKA TILIEROVÁ	
	MĚŘÍTKO : M 1:100	Č. VÝKRESU : D.1.4. – 01	