

# Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně

Havlíčkovovo nábřeží 600, 760 01 Zlín

Tel.: 577006737, e-mail: khs@khszlin.cz, podatelna@khszlin.cz, ID: xwsai7r

---

č.j.: KHSZL 14418/2020

Ve Zlíně, dne 16. 6. 2020

Spisová značka: KHSZL/14418/2020/2.5/HOK/ZL/HOR-03

Vyřizuje:

Mgr. Jeanette Horčicová, tel: 577006747; e-mail: jeanette.horcicova@khszlin.cz

*V další korespondenci s námi užívejte výše uvedené č.j.*

**Michal Pospíšil**

**IČ: 65912535**

**751 16 Tučín 148**

Závazné stanovisko k dokumentaci stavby „**Dětský bazén, Sportovní a rekreační areál Brumov - Bylnice**“ pro společné řízení

---

## ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Dne 5. 6. 2020 byla Krajské hygienické stanici Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně doručena a dne 15. 6. 2020 byla doplněna žádost právnické osoby Město Brumov - Bylnice, IČ: 00283819 se sídlem H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice - Brumov, v zastoupení na základě předložené plné moci ze dne 4.6. 2020 fyzickou osobou podnikající, Michalem Pospíšilem, IČO: 65912535 se sídlem 751 16 Tučín 148, o vydání stanoviska k dokumentaci stavby „**Dětský bazén, Sportovní a rekreační areál Brumov - Bylnice**“ pro společné řízení. Dokumentaci vypracoval Michal Pospíšil, IČ: 65912535, 751 16 Tučín 148, autorizaci provedla Ing. Zdena Tillerová, v měsíci březnu 2020.

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví k vydání závazného stanoviska a dotčený správní úřad při rozhodování ve věcech upravených zvláštními právními předpisy, které se dotýkají zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví, a to podle § 82 odst. 1 ve spojení s § 82 odst. 2 písm. i) a § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jakož i podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

posoudila dokumentaci stavby „**Dětský bazén, Sportovní a rekreační areál Brumov - Bylnice**“ pro společné řízení, umístěnou na pozemcích parc. č. 1601/134, 1601/165, 1601/166 v k.ú. Bylnice, a po zhodnocení souladu předložené projektové dokumentace s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví, tj. s požadavky:

- a) § 6a až 6f) zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, v platném znění,
- b) § 2 zákona č. 309/2006 Sb., zákona o zajištění dalších požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s požadavky nařízení vlády ČR č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů,
- c) § 30 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s příslušnými ustanoveními nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů;

vydává Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně toto

**z á v a z n é   s t a n o v í s k o :**

S dokumentací stavby „**Dětský bazén, Sportovní a rekreační areál Brumov - Bylnice**“ pro společné řízení, umístěné na pozemcích parc. č. 1601/134, 1601/165, 1601/166 v k.ú. Bylnice

**se souhlasí.**

V souladu s § 77 odst. 1 věta třetí zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se souhlas váže na splnění této podmínky:

- 1. Před zahájením provozu bude prostřednictvím elektronického informačního systému Ministerstva zdravotnictví ČR „Pitná a rekreační voda“ předložen protokol o analýze vzorků bazénové vody odebraných z předmětného nekrytého dětského bazénu v odběrových místech, v rozsahu daném § 27 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, v platném znění. Odběr vzorků a analýzy bazénové vody budou provedeny držitelem osvědčení o akreditaci, držitelem osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo držitelem autorizace.**

**Odůvodnění:**

Předmětem předložené dokumentace ke společnému řízení je umístění a stavba nového nekrytého umělého koupaliště – dětského bazénu, v areálu stávajícího nekrytého umělého koupaliště ve Sportovním a rekreačním areálu Brumov – Bylnice.

Je navržen dětský bazén o rozměrech 9 x 6 m a hloubce 0,6 – 0,8 m, objem vody 38 m<sup>3</sup>, vodní plocha 54 m<sup>2</sup>, teplota vody do 28°C, kapacita bazénu je 18 osob, výměna vody v bazénu bude prováděna v intenzitě 1x za 2,5 hodiny. Do bazénu bude osazena vodní atrakce – vodní hřib, voda do atrakce bude odebírána ze stěny bazénu sacími tryskami.

Bazén bude řešen jako železobetonová vana vyložená bazénovou fólií, po celém obvodu bazénu budou řešeny hladinové přelivné žlábkové s odvodem vody do akumulární jímky. Kolem bazénu bude řešen čistý prostor – dlážděné ochozy. Čistý prostor dětského bazénu bude napojen na ochozy stávajícího plaveckého bazénu. Ochozová vstupní broditka na čisté ochozy všech bazénů koupaliště budou využita stávající. Čistý prostor dětského bazénu bude oddělen od travnatých ploch nízkým oplocením, které bude navazovat na oplocení ostatních stávajících bazénů.

Technologické zázemí nového dětského bazénu bude umístěno v novém zděném objektu, který bude zasazen do svahu u vnějšího oplocení areálu. Součástí navržené stavby bude akumulární jímka o objemu 3 m<sup>3</sup>. Pro vypouštění bazénu a rozvodů technologie bude řešena vypouštěcí a armaturní šachta. V nové úpravě bazénové vody je navrženo umyvadlo s tekoucí pitnou vodou a oční sprchou. Bazén bude vybaven automatickou recirkulační úpravou bazénové vody. Součástí úpravy bazénové vody bude akumulární jímka, písková filtrace a automatické dávkovací zařízení chemikálií (flokulant, úprava pH, dezinfekce vody bude prováděna plynným chlorem, který bude přiveden ze stávající chlorovny).

Jak je uvedeno v dokumentaci, nekrytý bazén i technologie recirkulační úpravy bazénové vody jsou řešeny v souladu s požadavky uvedenými ve vyhlášce č. 238/2011 Sb., v platném znění.

Zdrojem plnicí vody pro bazén bude vodovod pro veřejnou potřebu, voda bude přiváděna prostřednictvím stávající vodovodní přípojky do strojovny bazénu, kde bude osazena měřicí a dopouštěcí sestava. Plnicí a ředící voda bude zaústěna do akumulární jímky nad hladinu bezpečnostního přepadu.

Zásobování pitnou vodou areálu koupaliště je stávající - napojením na vodovod pro veřejnou potřebu, jehož provozovatelem je právnická osoba MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. Odkanalizování objektu je prostřednictvím veřejné kanalizace.

Voda v dětském bazénu bude ohřívána pomocí tepelného čerpadla vzduch/voda zařazeného do okruhu cirkulace bazénové vody. Okruh ohřevu bazénové vody pro dětský bazén bude napojen na systém stávajícího tepelného čerpadla, které bylo samostatně posouzeno Krajskou hygienickou stanicí Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, přičemž byla vydána následující závazná stanoviska:

- dne 17. 7. 2017 ke společnému řízení pod č.j. KHSZL 16615/2017,
- dne 6. 12. 2017 ke kolaudaci pod č.j. KHSZL 30971/2017.

Následně vydal stavební úřad Městského úřadu Brumov – Bylnice Kolaudační souhlas č. 21/2017 ze dne 13. 12. 2017.

Jak je uvedeno v předložené dokumentaci k umístění a výstavbě dětského bazénu, je stávající tepelné čerpadlo schopno pokrýt tepelné nároky na dohřev bazénové vody navrženého dětského bazénu bez navýšení jeho výkonu, hodnota akustického výkonu tepelného čerpadla bude zachována stávající.

Podmínka č. 1 je stanovena vzhledem k potřebě ověřit nezávadnost bazénové vody v nově realizovaném bazénu s recirkulací vody a pro ověření vhodnosti a nezávadnosti použité technologie úpravy bazénové vody a materiálů. Tento požadavek se opírá o § 19 odst. 1 a § 26 odst. 1, 2 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, v platném znění.

**Pro informaci se zdůrazňuje, že pro provoz bazénu je v souvislosti s jeho faktickým využíváním nutno vypracovat provozní řád a předložit ho ke schválení Krajské hygienické stanici Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně. Provoz umělých koupaliště a saun lze zahájit až na základě pravomocného rozhodnutí vydaného Krajskou hygienickou stanicí Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, ve věci schválení zmíněného provozního řádu. Tento postup vyplývá z ustanovení § 6c písm. f) a g) a § 100 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů (zahájení činnosti v provozovně na základě schváleného provozního řádu).**

Mgr. Jeanette Horčicová  
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální

Počet listů dokumentu: 2

Rozdělovník:

- 1x adresát (doručení do datové schránky)
- 1x KHS ZK – Odbor HOK